

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



main

# Inhoudsopgave

- Installatie JULLIX energie beheer** ..... 3
- Vorbereiding voor installatie*** ..... 3
- Digitale meter ..... 3
- Aanvraag digitale meter ..... 3
- P1 poort activeren ..... 3
- FAQ ..... 4

# Installatie JULLIX energie beheer

## Vorbereiding voor installatie

### Digitale meter

Het Jullix energiebeheersysteem maakt gebruik van de P1 poort van de digitale meter. De eerste vereiste voor de installatie is dus de aanwezigheid van een digitale meter. Dit dient gecontroleerd en geactiveerd te worden door de eindklant, de eigenaar.

### Aanvraag digitale meter

De digitale meter kan aangevraagd worden via deze link: [Mijn Fluvius](#)

### P1 poort activeren

De P1-poort van de slimme meter van Fluvius is standaard gesloten. **Het is noodzakelijk om de P1-poort van je elektriciteitsmeter open te stellen en te activeren alvorens we het Jullix energiebeheer kan geïnstalleerd worden. Zolang de P1-poort niet open en actief is, kan de installatie niet of niet optimaal functioneren!** De eindklant kan de P1-poort activeren, via de website van [Fluvius](#) **Belangrijk!** Het kan dat Fluvius je EAN-code niet onmiddellijk herkent als een EAN-code met een slimme/digitale meter. Je krijgt in dit geval een foutmelding dat er geen digitale meter op je EAN gekend is. Dit lost zichzelf normaal op na enkele uren/dagen. Als dit na 48 uur nog steeds niet opgelost is, contacteer dan Fluvius (078 35 35 34)

Nadat je de activatie van je P1-poort hebt aangevraagd, kan het tot 48 uur duren vooraleer deze effectief open en actief is. Dus vraag de activatie tijdig aan voor de installatie. Of de P1 poort

geactiveerd is kan je zien op het display van de digitale meter.



**solis**  
inverters



**HUAWEI**



**GOODWE**  
YOUR SOLAR ENGINE



**solar**edge

**SUNGROW**



**SOLAX**  
POWER



## FAQ

JULLIX  
Omvormers