

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Step 5a: Modbus TCP T

Inhoudsopgave

Step 5a: Modbus TCP T 3

Step 5b: Modbus TCP U 3

Step 5c: Modbus TCP V 3

Step 5d: Modbus TCP W 3

Step 5a: Modbus TCP T

✖ Voor apparaten; omvormers en laadpalen die via ModBus TCP communiceren kunnen er 4 Modbus TCP connecties ingesteld worden. Je kiest de eerste die nog niet gebruikt is, bijvoorbeeld: **Step 5a: Modbus TCP T**

Bij **Select device manufacturer**¹ kies je '**Alfen**'. Vervolgens kies je bij **Select device model**² de laadpaal: Alfen EVSE.

Bij **Configure IP-address**³ geef je het IP-adres van de Alfen laadpaal in. Eventueel pas je het Modbus adres nog aan in 'Configure MODBUS station' en de Modbus poort 'Configure Port'.

Vervolgens moet nog een virtueel MAC-adres ingesteld worden om de Alfen laadpaal te identificeren. Dit Virtuele MAC-ID is absoluut noodzakelijk om de laadpaal via de Jullix te kunnen besturen. Je schakelt **Use Virtual MAC**⁴ in en je vult het **Virtual MAC**⁵ met bijhorende **Virtual MAC POP code**⁶ in.

Via **Apply** ⁷ wordt de verbinding gemaakt. Als de gegevens juist zijn ingevuld wordt dit bevestigd.

De Virtuele MAC-ID's die nodig zijn voor de slimme besturing van de Alfenlaadpaal kan je bekomen bij Elicity. Behalve de MUON heeft elke laadpaal nog een uniek 'Viruele' MAC-ID nodig voor identificatie van de data en om deze te kunnen besturen. Je kan een Virtuele MAC-ID maar één keer gebruiken. De MUON laadpalen zijn al geïdentificeerd met hun MAC-ID en hebben dus geen virtuel MAC-ID nodig.

Let op je kan een omvormer via bekabeld netwerk enkel binnen **hetzelfde netwerk** verbinden met de Jullix.

Step 5b: Modbus TCP U

Step 5c: Modbus TCP V

Step 5d: Modbus TCP W